



Městský úřad Kralupy nad Vltavou ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 739 811 Fax: 315723479 URL: www.mestokralupy.cz IČO: 00236977

Úřední dny: Po, St 8.00-12.00, 12.45-17.45, Čt 12.00-15.00

Spis.zn. MUKV-S 648/2016 OŽP
Č.J.: MUKV 9224/2016 OŽP
VYŘIZUJE: Ing. Nedbalová Blanka
TEL.: 315 739 921
E-MAIL: blanka.nedbalova@mestokralupy.cz
DATUM: 15.2.2016

**Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 5. 3. 2016**

Nedbalová



ROZHODNUTÍ – povolení stavby

Výroková část:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dále jen „stavební zákon“

Účastníkům vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu:

Ing Petr Čihák (nar. 20.4.1979) bytem Lešanská 1204, 278 01 Kralupy n.Vlt.,

Michaela Čiháková (nar. 20.10.1972) bytem Lešanská 1204, 278 01 Kralupy n.Vlt.

Ing. Jiří Zázvorka (nar. 5.4.1958) bytem Mikovická 547, 278 01 Kralupy n.Vlt.

Jiřina Zázvorková (nar. 24.2. 1959) bytem Mikovická 547, 278 01 Kralupy n.Vlt.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona ustanovení a § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Kralupy n.Vlt. – Lobeč - Resort Hostivít – IS pro 30 RD “ – vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu na pozemcích parc. 234/72, 737/6, 234/36, 234/57, 260/18, 399/2, 794, 281/171, 281/93, 281/170, 281/161, 281/164, 256/2, 281/173, 281/103, 727/1, 727/2 v k.ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, kraj Středočeský, ČHP: 1-12-02-0450-0-00, HGR 5140 Kladenská pánev

Orientační vymezení stavby souřadnice XY, S-JTSK:

začátek * 1024724.46, 749240.47 konec * 1024466.67, 749579.93

Stavba zahrnuje:

SO- 03 -vodovodní řady

Řád „1“ PE 100RC 110x10 – DN 100 o délce 351,2 m

Řád „1.1“ PE 100RC 110x10 – DN 100 o délce 225,8 m

Řád „1.1a“ PE 100RC 90x8,2 – DN 80 o délce 25,9 m

Řád „1.2“ PE 100RC 90x8,2 – DN 80 o délce 119,1 m

SO -04-splašková kanalizace

Stoka „S1“ PP SN 12 DN 300 o délce 167,8 m a PP SN 10 DN 300 o délce 285,0 m

Stoka „S1.1“ PP SN 10 DN 300 o délce 170,1 m

Stoka „S1.1a“ PP SN 12 DN 300 o délce 13,8 m

Stoka „S1.2“ PP SN 10 DN 250 o délce 119,8 m

Údaje o stavbě vodního díla:

Název vodovodu skupinový vodovodu KSKM, Město Kralupy n.Vlt.

Název kanalizace stoková síť Kralupy n.Vlt.

Příslušnost k systému vodovodu skupinový, vodovod pro veřejnou potřebu